

технического осмотра водопроводно-канализационных устройств у абонента

от « 18 » марта, 2016г.

Абонент: ТСРМ «Смиренко 11»

Адрес абонента: Смиренко 11

Руководитель: Тригорев А.М.

Технический инспектор ООО «Краснодар Водоканал» Кочетов А.А.

Ответственный от абонента: Тригорев А.М.

Цель обследования: проверка в теч. водомерного узла.

1. Подключение:

1.1 от сетей городского водопровода с ул.

Ø городского водопровода _____ мм, Ø в точке подключения _____ мм.

колодец на подключении _____ Запорная арматура Ø _____ мм, состояние _____

Выпуск стоков в сеть городской фекальной канализации на ул. _____

Ø сети фекальной канализации _____ мм, Ø выпуска _____ мм

1.2. от внутридомовых сетей _____

Ø в точке подключения _____ мм, подключение до/после водомера на жилой дом

запорная арматура в точке подключения _____ состояние _____

Выпуск стоков в сеть _____ Ø _____ мм

2. Водомерный узел:

Место установки подвал

На трубе Ø 60 мм оборудован водомерный узел, установлен водомер марки СВС-32

№ 3024621 А 14, наличие пломбы гос. поверителя есть, водомер припломбирован к

трубе Ø 32, № пломбы 005419, запорная арматура шар. кран

состояние рабочее, показания на момент обследования 00000 м³

Дата установки водомера 28.12.2015, установлен с показанием 0 м³

Наличие обводной линии нет, Ø _____ мм, запорная арматура _____,

состояние _____, дата опломбирования _____,

№ пломбы _____.

3. Горячее водоснабжение осуществляется от ИТП.

На трубе Ø _____ мм оборудован водомерный узел, установлен водомер марки _____

№ _____, показания на момент обследования _____ м³, наличие

пломбы гос. поверителя _____, водомер припломбирован к трубе _____, № пломбы

_____, дата установки водомера _____, запорная арматура _____ состояние

_____.

Наличие обводной линии _____, Ø _____ мм, запорная арматура _____,

состояние _____.

4. В соответствии с «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. №644, ответственность за целостность и сохранность

пломб несет абонент.

Заявки на браке запорной, установленной модели
№ 1841979, № 1841978. Ф.315

Предписание технического инспектора

В результате осмотра абонентского водопроводно-канализационного устройства, предлагаю

Технический инспектор
ООО «Краснодар Водоканал»

Акт и предписание получил
Отдел по работе с юр.лицами
Адрес: ул. Каляева, 259
Тел. 2170418, 2170417, 2170416, 2170415, 2266033, 2269902
Факс 2269436

Приемные дни: вторник, четверг
с 08⁰⁰ до 17⁰⁰ час., перерыв с 12⁰⁰ до 13⁰⁰

Михаил Григорьев А.Н.