

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

№11-44801934 -в

от 10.03.2015 г.

Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети, именуемый в дальнейшем ФЭС КЭ в лице директора ФЭС КЭ, Рудь Е.В., действующего на основании доверенности от 22.12.2014 г. №119/10-1970 с одной стороны и ТСЖ «СИМИРЕНКО 11» номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц - 1132311003428, в лице председателя ТСЖ «СИМИРЕНКО 11» Григорова А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заявитель, с другой стороны, вместе именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Начальником сектора энергосбережения и повышения энергетической эффективности Болдревым Н.А. проведена проверка выполнения Заявителем технических условий от 04.03.2014 № 17-2014-К с изменениями от 05.03.2014 № КЭС/113/01/750 с изменениями от 25.03.2014 № КЭС/113/01/950 к договору о технологическом присоединении от 04.03.2014 № 21100-14-00159568-1 энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Симиренко, д. 11.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение пунктов 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15., 12.16 технических условий

3. Характеристики присоединения по техническим условиям:

максимальная мощность без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности 150 (сто пятьдесят) кВт;

максимальная мощность с учетом ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности 150 (сто пятьдесят) кВт.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Категория надежности электроснабжения
Ячейка 10 кВ в РУ-10кВ 2КТП 10/0,4 кВ № 2438п/2х1250 кВА (владелец: ООО «ЕкатеринодарИнвест-Строй»)	ПС 110/10 кВ «Тургеневская»	-	10 кВ	150 кВт (сто пятьдесят)	III (третья)

4. Документы, рассмотренные в ходе осмотра:

4.1 Технические условия от 04.03.2014 № 17-2014-К с изменениями от 05.03.2014 № КЭС/113/01/750 с изменениями от 25.03.2014 № КЭС/113/01/950 к договору о

технологическом присоединении от 04.03.2014 № 21100-14-00159568-1.

4.2 Рабочая документация от 2014 № 03-09-2014-НЭС.

4.3 Трудовой договор № 3 от 01.03.2015г. между ТСЖ «СИМИРЕНКО 11» и Коротиным В.Н.

4.4 Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ.

4.5 Технический отчет № 06 по испытаниям и наладке электроустановок и электрооборудования.

4.6. Акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок напряжением 10 кВ между ООО «ЕкатеринодарИнвест-Строй» и ТСЖ «СИМИРЕНКО 11».

5. В ходе проверки произведен осмотр (обследование) электроустановок, составлен акт осмотра (обследования) электроустановок:

Акт осмотра (обследования) электроустановки от 10.03.2015 г. № 11-44801934-о

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями, выполнены.


Подписи сторон:

Директор филиала ОАО «Кубаньэнерго»
Краснодарские электрические сети

Председатель
ТСЖ «СИМИРЕНКО 11»




/Е.В. Рудь

 /А.Н. Григоров/



Согласовано:


Заместитель директора
по реализации и развитию услуг

 /А.А. Харченко/

Начальник СУЭ

 /М.А. Заборовский/

Ведущий инженер СТП

 /Г.Н. Доброскок/

Начальник СЭиПЭЭ

 /Н.А. Болдрев/