

ООО «Краснодар Водоканал»  
350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198  
Телефон +7 (861) 220-29-87  
Email [secretar@krasnodarvodokanal.ru](mailto:secretar@krasnodarvodokanal.ru)  
[www.krasnodarvodokanal.ru](http://www.krasnodarvodokanal.ru)



Росводоканал  
Краснодар

Цех ЭВС и НС тел.220-32-47  
Цех ЭКС и КНС тел. 220-34-75

**А К Т (ПРЕДПИСАНИЕ)**  
**О техническом осмотре (состоянии)**  
**водопроводно-канализационных устройств у абонента**  
**от «8» 08 2015г.**

Адрес абонента: ул. Еммиренко, 11 Тс пп  
Абонент и его юридический адрес: Зх эт. 102 кв. дом.

Технический инспектор от ООО «Краснодар Водоканал»: Бабаенов.сн

Ответственный от абонента: \_\_\_\_\_

Цель осмотра: сдача фекальной канализации в эксплуатацию

При техническом осмотре обнаружено: сеть фекальной канализации  
построена согласно проекта ООО Водстрой проект  
и технических условий: \_\_\_\_\_

с устройством смотровых колодцев

Трубы ПЭ d = 160 мм l = 317,9 м (камера под заель)  
с чешуйчатой кол. гашеткой (1 м в диаметре d = 219)  
с-т из ПЭтруб d = 200 мм l = 185 м с чешуйчатой кол.

Полки, лотки, в колодцах набиты, стыки оштукатурены, люки  
установлены. Канализация промыта, пролита водой, уклоны соблюдены,  
замечаний к строительству нет. Врезка в существующую сеть произведена  
в присутствии представителя ООО «Краснодар Водоканал»

Ответственный от абонента Александр Александрович  
(подпись) Александров А.А.  
(Ф.И.О., должность)

Технический инспектор Бабаенов.сн  
ООО «Краснодар Водоканал» (подпись) (Ф.И.О., должность)

ООО «Краснодар Водоканал»  
Цех по эксплуатации  
канализационных сетей и  
канализационных насосных станций